



ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования»

АКТЫ

**согласованных с общественным
объединением инвалидов мер для
обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги**

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2007,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего 2024 г.,
- капитального 2025-2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»;
ГАУ ДПО ПК ИРО.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации педагогических работников Приморского края.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость до 390 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

Мы, нижеподписавшиеся, ректор ГАУ ДПО ПК ИРО Мельникова Т.В.,
с одной стороны,

и председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Деревцова О.Н., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У/ не соответствуют)/нет

выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов: да (соответствует для К,О,С,Г,У)

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет

поручни: нет

пандусы: нет

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: нет

раздвижные двери: нет

входные группы: да (соответствует для Г,У,О,С, частично соответствует для К)

кнопка вызова: да (соответствует для К,О,С,Г,У)

доступные санитарно-гигиенические помещения: да (соответствует для О,С,Г,У, частично соответствует для К)

достаточная ширина дверных проемов: нет

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да (соответствует для К,О,С,Г,У)

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; да (соответствует для С)

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да (соответствует для Г)

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ОСИ : *Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО*, расположенного по адресу *690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным условно для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к зданию	
1.1	К,О,С	Обустроить перед входом в здание выделенный визуально от проезжей части и парковки пешеходный путь движения шириной не менее 1,2 м.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С	Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1		Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	
3.2	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша как минимум одной из межэтажных лестниц предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	
3.3	С	Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажной лестницы.	
3.4	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м.	
3.5	К	Приобрести мобильный лестничный подъемник.	
3.6	С,О	Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м.	
3.7	С	Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой	

		рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	
3.8	К	Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	
3.9	К,О	Приобрести эвакуационный стул.	
3.10	К	Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.	
3.11	К,О,С,Г,У	Выделить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж сотрудника по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Организовать сопровождение инвалидов к местам оказания услуг и получения информации.	
4.2	С,О	Обустроить на двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы).	
4.3	К,О,С,Г	Оборудовать учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой.	
4.4	С	Обозначить ручки дверей в актовЫй зал яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	
4.5	Г	Установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему).	
4.6	К	Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.	
4.7	К	Приобрести инвентарный телескопический пандус.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К	Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.	
5.2	К	Перенести унитаз в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, обеспечив пространство сбоку от него шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.	
5.3	К	Обустроить в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, диспенсер бумажных полотенец на высоте в пределах 0,85-1.1 м.	
5.4	К,О,С,Г,У	Обустроить на двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, запирающее устройство с	

		открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г	Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
6.2	С	Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
Дополнительные меры (при наличии)			

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Мельникова Т.В.

Председатель Приморской краевой
организации общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов"



Деревцова О.Н.

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 5-этажного здания на 1-м этаже
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего 2024 г.,
- капитального 2025-2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации педагогических работников Приморского края.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: пропускная способность 3-4 человека.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

Мы, нижеподписавшиеся, ректор ГАУ ДПО ПК ИРО Мельникова Т.В.,
с одной стороны,

и председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Деревцова О.Н., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У/ не соответствуют)/нет

выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов: да (соответствует для К,О,С,Г,У)

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет

поручни: нет

пандусы: нет

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: нет

раздвижные двери: нет

входные группы: да (соответствует для Г,У, не соответствует для К,О,С)

кнопка вызова: нет

доступные санитарно-гигиенические помещения: нет

достаточная ширина дверных проемов: нет

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да (соответствует для К,О,С,Г,У)

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да (соответствует для Г)

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ОСИ : **Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО**, расположенного по адресу **690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к зданию	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	С	Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней по всей ширине марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	
2.2	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м.	
2.3	К	Приобрести мобильный лестничный подъемник.	
2.4	К,О,С	Обустроить перед началом подъема на лестницы, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне.	
2.5	С	Обустроить перед входной дверью и дверью в тамбуре на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с	
2.6	К	Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).	
2.7	С	Обозначить ручки входной двери и двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	
2.8	К	Устранить порог входной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус.	
2.9	К,О,С	Ослабить доводчики входной двери и двери в тамбуре, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм.	

2.10	К,О,С	Настроить доводчики входной двери и двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	С	Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	
3.2	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхних и нижних ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	
3.3	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м.	
3.4	К	Приобрести мобильный лестничный подъемник.	
3.5	С,О	Обустроить у лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания.	
3.6	С	Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней как минимум одной из межэтажных лестниц. Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м.	
3.7	К,О,С	Приобрести эвакуационный стул.	
3.8	С,О	Обустроить у лестницы на пути эвакуации поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания.	
3.9	С	Обустроить на прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м.	
3.10	С	Обозначить ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	
3.11	К,О,С,Г,У	Выделить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж	

		сотрудника по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Организовать сопровождение инвалидов к местам оказания услуг и получения информации.	
4.2	К	Приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов.	
4.3	К,О,С,Г,У	Приобрести специальное оборудование для учебного процесса детей с инвалидностью.	
4.4	К,О,С,Г,У	Заменить галогенные лампы в кабинете ЦПМПК на светодиодные.	
4.5	К	Устранить порог на входе в комнату ожидания, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.	
4.6	К	Обустроить выключатели света в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте не более 1,1 м.	
4.7	Г	Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К	Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.	
5.2	К	Устранить пороги на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов.	
5.3	С	Обозначить ручки двери в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой или заменить на контрастные.	
5.4	К,О,С	Оборудовать туалетные комнаты и кабины, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами.	
5.5	К,О,С	Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, рядом с раковинами и унитазами держатели для костылей и других принадлежностей.	
5.6	О	Установить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитаза с высотой 0,45-0,5 м.	
5.7	К,О,С,Г,У	Обустроить в туалетных кабинках, предполагающейся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазами на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами.	
5.8	К,О,С,Г,У	Обустроить на дверях в туалетные кабины, предполагающиеся	

		к адаптации для инвалидов, запирающие устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».	
5.9	К,О,С	Обустроить как минимум на одной из раковин к каждой туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажные или сенсорные).	
5.10	К	Обустроить в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сушилку для рук на высоте в пределах 0,85-1,1 м и поворотное зеркало.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г	Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
6.2	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	
6.3	С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	
6.4	С	Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
Дополнительные меры (при наличии)			



Мельникова Т.В.

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"



Деревцова О.Н.

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО»
1.2. Адрес объекта: 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 3/5 этажей, 8334, 4 кв. м. ;
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1564, 0 кв. м.;
1.4. Год постройки здания 1979 год, последнего капитального ремонта - проводится в настоящее время по 2025 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2035 год, капитального – год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте (в дальнейшем также с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

Мы, нижеподписавшиеся, ректор ГАУ ДПО ПК ИРО Мельникова Т.В.,

с одной стороны,

и председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Деревцова О.Н., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категории инвалидов: да (соответствуют К,О,С,Г,У/ не соответствуют)/нет

выделенные автостоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет

поручни: нет

пандусы: нет

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: да (соответствуют для К)

раздвижные двери: нет

входные группы: да (соответствует для Г,У, не соответствует для К,О,С)

кнопка вызова: нет

доступные санитарно-гигиенические помещения: нет

достаточная ширина дверных проемов: да (соответствует для К)

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: да (соответствует для

К,О,С,Г,У)

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: да (соответствует для Г)

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ОСИ : Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, расположенного по адресу 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным условно для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к зданию	
1.1	К,О,С	Обустроить наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, на высоте в пределах от 0,4 до 1,2 м и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне.	
1.2	С	Обозначить края калитки, расположенной перед основным входом на территорию, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой.	
1.3	К,О,С	Произвести асфальтирование пешеходных путей движения по территории.	
1.4	К,О,С	Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне.	
2.2	С	Обустроить перед входной дверью после асфальтирования поверхности на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	
2.3	С	Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	
2.4	К	Приобрести инвентарный пороговый пандус.	
2.5	С	Обозначить края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой.	

2.6	К,О,С	Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.	
2.7	С	Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающуюся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	
2.8	С	Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	
2.9	К,О,С	Настроить доводчик двери в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.	
2.10	С	Обозначить прозрачные полотна перегородок в тамбуре с обеих сторон полотен на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	С	Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	
3.2	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения, и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	
3.3	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м.	
3.4	С	Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения.	

3.5	С,О	Обустроить у лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания.	
3.6	С,О	Обустроить у межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов, непрерывные по всей их высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м.	
3.7	С	Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	
3.8	С	Обозначить неконтрастные ручки дверей, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	
3.9	К,О,С	Ослабить доводчик двери, ведущей в коридор 1-го этажа, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм.	
3.10	К,О,С	Приобрести эвакуационный стул.	
3.11	К,О	Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы или съезды.	
3.12	К,О,С,Г,У	Выделить сотрудника, ответственного за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж сотрудника по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Организовать сопровождение инвалидов к местам оказания услуг и получения информации.	
4.2	К,О,С,Г	Оборудовать учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой.	
4.3	К	Устранить пороги дверей в учебных классах, предполагающихся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус.	
4.4	О	Обустроить на дверях в библиотеку, спортивный и актовый залы контрастные относительно дверных полотен дверные ручки, имеющие эргономичную форму (нажимного действия или П-образные).	

4.5	Г	Установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему).	
4.6	К	Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.	
4.7	К	Приобрести инвентарный телескопический пандус.	
4.8	К	Устранить пороги дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус.	
4.9	К	Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О	Обустроить на двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы).	
5.2	К,О,С	Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами.	
5.3	К,О,С	Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, держатели для костылей и других принадлежностей.	
5.4	К,О,С,Г,У	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазом на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами.	
5.5	К,О,С,Г,У	Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».	
5.6	К,О,С	Обустроить на раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, смеситель с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажный или сенсорный).	
5.7	О	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м.	
5.8	К,О,С	Оборудовать душевые спортивного зала опорными поручнями, сидениями для душа.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Обустроить рядом с основным входом на территорию табличку	

		с информацией об объекте, дублированную рельефно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля.	
6.2	К,О,С,Г,У	Обустроить рядом с дополнительными входами на территорию табличку с информацией о месторасположении основного входа на территорию и номером телефона сотрудника, ответственного за помощь инвалидам и МГН на объекте.	
6.3	К,О,С,Г	После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
6.4	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	
6.5	С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	
6.6	С	После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
Дополнительные меры (при наличии)			

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

 Мельникова Т.В.

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

 Деревцова О.Н.